


02/10/2017 - ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)

PARECER:
 Prezado Responsável Técnico, cordialmente solicitamos LER TEXTO de APROVAÇÃO, a fim de evitar o CANCELAMENTO desta Solicitação. ##### Projeto Vistado e Liberado para execução, com base nas normas vigentes da Concessionária. ### Nesta respectiva atividade, está sendo APROVADO o Projeto de INCORPORAÇÃO. Os custos da obra, são de total responsabilidade do requerente. ### Loteamento Industrial, localizado na cidade de Barão de Cotegipe, no alimentador KEC11, para ligação nova de 1 lote de 400 kWh para atendimento do depósito da Madeireira. Os demais Lotes serão atendidos em MT, onde as solicitações de atendimento deverão ser protocoladas de forma distintas pelo Site de Projetos. ### Conforme Ofício da Prefeitura, a mesma se responsabiliza pelo consumo de energia da iluminação pública prevista no Loteamento. ### Não há Edificação existente (construída) na área do Loteamento. Os custos referentes à interligação do loteamento (serviços de adequação em via pública até ao ponto de conexão) serão calculados de acordo com a resolução da ANEEL vigente. ### Antes da solicitação de interligação e análise da rede, TODOS os serviços internos deverão estar executados 100%. ### Ao final da execução dos serviços internos e ponto de entrega, efetuar a solicitação do pedido de interligação através do Site de Projetos Particulares, clicando em Solicitar Orçamento. A não observação deste procedimento implicará no CANCELAMENTO desta atividade. ### Identificação PM do Trato: (P12-TR1-3-PM: 914403). ### O CONTRATO DE INCORPORAÇÃO, SERÁ EMITIDO APÓS O RETORNO DO TERMO DA INTERLIGAÇÃO E OU NA SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO DESTA ATIVIDADE. FORMALIZAR PEDIDO DO CONTRATO ATRAVÉS DO E-MAIL: npcentro@rge-rs.com.br. ### Após concluída a execução da interligação, estará disponível a solicitação de inspeção do loteamento particular (incorporação). Nesta etapa o Responsável Técnico deverá anexar, no site de projetos particulares, os documentos constantes no item 7 do GED 3735 (7. INSPEÇÃO DA REDE DO LOTEAMENTO / NÚCLEO HABITACIONAL). O(s) Numero(s) Operativo(s), será disponibilizado para o Responsável somente nesta ETAPA, a solicitação se dará através do e-mail: noperativocentro@rge-rs.com.br. ### Devem ser atendidos todos os GED'S e procedimentos da concessionária para a construção da rede, bem como atender os critérios de SEGURANÇA. ### PROJETO VÁLIDO ATÉ OUTUBRO DE 2018.

OBS.: A rede de iluminação pública do P3 ao P9 será protocolada de forma distinta.

Montagem do conector 4 derivações



- OBSERVAÇÕES:**
- CJO_DER50 - 3 CONECTORES 4 DERIVAÇÕES E 1 ESTRIBO NO NEUTRO PARA CONEXÃO DE CONSUMIDOR.
 - CJO_DER70 - 3 CONECTORES 4 DERIVAÇÕES E 1 ESTRIBO NO NEUTRO PARA CONEXÃO DE CONSUMIDOR.
 - MS -100F - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VER MEMORIAL.
 - TODOS OS POSTES SOLO DE TERRA/ATERRO - SEM NECESSIDADE DE ROMPEDOR/EXPLOSIVOS.
 - EXECUTOR:
 - PROGRAME COM O INTERESSADO E A CONCESSIONÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;
 - EXAMINE: POSTES, ESTRUTURAS E POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE RISCO;
 - SIGA CORRETAMENTE OS PROCEDIMENTOS CITADOS NO MANUAL DE SEGURANÇA.

Poste	X	Y	Estrutura Existente	Estrutura a instalar	Retirar	Deslocar
1	362582,	6945070	13/6;1-1;N3-1;2S2	x	x	x
2	362515,	6945087	12/4;N4-1	x	x	x
3	362465,	6945103	12/4;N4-1	IF;S1L;CJ;ET_1H;IP	x	x
4	362429,	6945108	12/4N3.U3;ETRN-1;2S2;Q10	ITA;2C;J;IP	x	x
5	362378,	6945122	12/4;U1-1	IT;C;J;IP	x	x
6	362324,	6945140	12/4;U1-1	IT;C;J;IP	x	x
7	362283,	6945157	12/4;U1-1	IT;C;J;IP	x	x
8	362234,	6945183	12/4;U1-1	IT;C;J;IP	x	x
9	362205,	6945205	12/4;U4-1	IF;S1L;CJ;ET_1H;IP	x	x
10	362176,	6945238	12/4;U3-1;2S2	x	x	x
11	362319,	6945158	x	12/6;BR4P;CE3;IF;S1L;CJ;IP;ET_1H	x	x
12	362318,	6945193	x	12/4;CE1H-1;ETRN;TRT45;ITA;C;J;IP	x	x
13	362317,	6945229	x	12/4;CE1-1;IT;C;J;IP	x	x
14	362316,	6945259	x	12/6;BR4P;CE3;IF;S1L;CJ;IP;ET_1H	x	x

EREVOLT
ENGENHARIA ELÉTRICA

RUA HENRIQUE DIAS, 964 - ERECHIM - RS Fone: (54) 99923-2380 email: contato@erevolt.com.br

Proprietário:	Data: AGO/2017
Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe	Escala: 1:1000
Endereço Obra: RST 480 s/n Lote Rural n 92 - Barão de Cotegipe/RS	Desenho: RICARDO
Resp. Técnico: Eng. Ricardo Arpini Souza - CREA/RS 135949	Prancha: A2
Descrição: Planta Elétrica Construtiva - Loteamento Industrial	